

AVISO IMPORTANTE

Sr. Matriculado, recuerde:

- Los horarios de las inspecciones son estimativos.
- Desde el momento de la solicitud de inspección parcial, las cañerías deben estar descubiertas por el término de tres (3) días hábiles. - (NAG 200 cap. 8.6.6).
- En las inspecciones parciales con cañerías de termofusión, los caños deben estar:
 - a) Con las fechas de vencimiento a la vista.
 - b) Separación mínima entre accesorios.
 - c) Cañerías no curvadas.
 - d) Prever, en los encamisados, la manera de poder verificar fechas y fusiones
 - e) Demás especificaciones técnicas de sus respectivos manuales.
- En la inspección final debe estar presente el matriculado con el manómetro puesto.

Zona SUR

INSPECCIONES PARA EL VIERNES 19-01-2018

HORA	LT	N°	DIRECCION	N°	ZONA	MATRICULADO	OBS
11:30	M	11565	LA MARGARITA	331	MA	ZORZUT	PARCIAL
12:00	M	5379	LA RIOJA	1745	SB	VOLPE	REC UF 10
12:30	M	11299	MITRE	2141	SB	MARTIN	PARCIAL
13:00	M	2808	STA. MARIO DE ORO	84	SB	GUTIERREZ	REC UF 5
13:30	M	3690	CATAMARCA	3145	SB	VEGA	REC UF 2

Zona CENTRO

INSPECCIONES PARA EL VIERNES 19-01-2018

HORA	LT	N°	DIRECCION	N°	ZONA	MATRICULADO	OBS
11:00	T	3248	34	533	ST	PINTO L	UF 3 REC
11:30	T	10007	11	2031	ST	LARRERE	UF 1 PARCIAL
12:00	T	8206	50	135	ST	MARTINELLI	UF 8 REC